

Nowy Dwór Mazowiecki 2026-10-05

HŚNOUP.9011.3.39.2026

**Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Sportowa 66**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- ☐ art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.);
- ☐ § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody z kontroli wewnętrznej:

1. Nr sprawozdania Ł/0/05/2026/1887/FM/4 z dnia 25.09.2026 r., (woda z niecki basenu sportowego);
2. Nr sprawozdania Ł/0/05/2026/1887/FM/C/1 z dnia 25.09.2026r., (woda z niecki Jacuzzi);
3. Nr sprawozdania Ł/0/05/2026/1887/FM/5 z dnia 25.09.2026 r., (woda z niecki basenu schładzającego);
4. Nr sprawozdania Ł/0/05/2026/1887/FM/7 z dnia 05.10.2026 r., (woda z niecki basenu rekreacyjnego);
5. Nr sprawozdania Ł/0/05/2026/1887/FM/3 z dnia 23.09.2026 r. (woda z systemu cyrkulacji basenu rekreacyjnego i niecki jacuzzi);
6. Nr sprawozdania Ł/0/05/2026/1887/FM/2 z dnia 25.09.2026 r. (woda z cyrkulacji basenu sportowego),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim stwierdza przydatność wody do kąpeli w niecce jacuzzi, niecce basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, schładzającego należących do Pływalni Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 66.

UZASADNIENIE

W oparciu o przedstawione przez zarządcę Pływalni Krytej w Nowym Dworze Mazowieckim sprawozdania z badań wody z kontroli wewnętrznej z dnia poboru 22.09.2026 r. ze wszystkich niecek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim ocenił jakość wody w jacuzzi, niecce basenu schładzającego, niecce basenu sportowego oraz w niecce basenu rekreacyjnego jako przydatną do kąpieli. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że wymagane wartości parametrów fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadać woda basenowa w niecce basenowej powinny zapewnić skuteczną dezynfekcję wody i jej odpowiednią jakość mikrobiologiczną przy jednoczesnym unikaniu zanieczyszczenia nadmiernym stężeniem dezynfektanta i ubocznych produktów dezynfekcji.

p. o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim
Arkadiusz Chęstowski
/ dokument podpisany elektronicznie /

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim
Ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. a/a