

HKN.9020.17.2025

Nowy Dwór Maz., dn. 20.03.2025

WPLYNĘŁO	NOSIR	WPLYNĘŁO
	2026-04-09	
L. dz.	567	<i>[signature]</i>

[signature]
 Proszę o pomyślenie
 z dn. 10.04.2025 r.

[signature]
 20.04.2025 r.

Pani Agnieszka Grzelak
Dyrektor
Nowodworski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
Ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

DECYZJA NR 7

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2024, poz. 924)
- art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim

po stwierdzeniu uchybień czasie kontroli sanitarnej Pływalni Miejskiej, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 13.02.2025 r.

nakazuje:

1. Przeprowadzenie naprawy lub wymianę szafek hydrantowych w części odnowy biologicznej oraz w szatni męskiej.
2. Uzupełnienie braków w powierzchni ścian oraz odmalowanie świetlików w:
 - a. Szatni męskiej w części odnowy biologicznej
 - b. Szatni damskiej w części socjalnej
 - c. Szatni męskiej i rodzinnej

Osobą odpowiedzialną za wykonanie decyzji jest **Pani Agnieszka Grzelak – Dyrektor NOSiR.**

Wymienione obowiązki należy wykonać **do dnia 31 maja 2025 roku.**

UZASADNIENIE

W dniu 13.02.2025 r przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach kontroli urzędowej przeprowadzili ocenę stanu sanitarno-porządkowego oraz sanitarno-technicznego obiektu. W wyniku prowadzonych działań kontrolnych wykryto, że szafki hydrantowe w części odnowy biologicznej oraz szatni męskiej w znacznym stopniu uległy korozji, a materiał je pokrywający łuszczył się i odpadał. Wykryto również, że świetliki w: szatni męskiej w części odnowy biologicznej, szatni damskiej w części socjalnej oraz szatni męskiej i rodzinnej posiadały znaczące ubytki w strukturze, a także farba je pokrywająca łuszczyła się i odpadała.

Powyższe stanowi naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2024 r., poz. 924). Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1.Od decyzji służy Stronie odwołanie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2.Zgodnie z art. 127 a § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który ją wydał.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim
Arkadiusz Chelstowski
/ dokument podpisany elektronicznie /

Otrzymują:

1. Pani Agnieszka Grzelak – Dyrektor NOSiR
ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. Pan Sebastian Sosiński – Burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
3. a/a