

**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**  
ul.Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Maz.  
tel.(22) 775-27-84, 775-34-61

Nowy Dwór Mazowiecki 2026-04-01

HKN.9011.3.10.2026

**Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Sportowa 66**

## **OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- ☐ art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- ☐ § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody z kontroli wewnętrznej:

1. Nr sprawozdania Ł/0/01/2026/2003/FM/1 z dnia 30.03.2026 r., (woda z niecki basenu sportowego);
2. Nr sprawozdania Ł/0/01/2026/2003/FM/3 z dnia 30.03.2026r., (woda z niecki Jacuzzi);
3. Nr sprawozdania Ł/0/01/2026/2003/FM/4 z dnia 30.03.2026 r., (woda z niecki basenu schładzającego);
4. Nr sprawozdania Ł/0/01/2026/2003/FM/2 z dnia 30.03.2026 r., (woda z niecki basenu rekreacyjnego);
5. Nr sprawozdania Ł/0/01/2026/2003/FM/5 z dnia 30.03.2026 r. (woda z systemu cyrkulacji basenu rekreacyjnego i niecki jacuzzi);
6. Nr sprawozdania Ł/0/01/2026/2003/FM/6 z dnia 30.03.2026 r. (woda z cyrkulacji basenu sportowego),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim stwierdza przydatność wody do kąpieli w niecce jacuzzi, niecce basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, schładzającego należących do Pływalni Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 66.**

## UZASADNIENIE

W oparciu o przedstawione przez zarządcę Pływalni Krytej w Nowym Dworze Mazowieckim sprawozdania z badań wody z kontroli wewnętrznej z dnia poboru 19.03.2026 r. ze wszystkich niecek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim ocenił jakość wody w jacuzzi, niecce basenu schładzającego, niecce basenu sportowego, oraz w niecce basenu rekreacyjnego jako przydatną do kąpieli. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że wymagane wartości parametrów fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadać woda basenowa w niecce basenowej powinny zapewnić skuteczną dezynfekcję wody i jej odpowiednią jakość mikrobiologiczną przy jednoczesnym unikaniu zanieczyszczenia nadmiernym stężeniem dezynfektanta i ubocznych produktów dezynfekcji.

p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
Arkadiusz Chełstowski  
*/ dokument podpisany elektronicznie /*

### Do wiadomości:

1. Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim  
Ul. Zakroczyńska 30  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. a/a