

Nowy Dwór Mazowiecki 2026-08-06

HŚNOUP.9011.3.31.2026

**Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Sportowa 66**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- ☐ art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.);
- ☐ § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody z kontroli wewnętrznej:

1. Nr sprawozdania Ł/O/05/2026/1880/FM/4 z dnia 03.08.2026 r. (data otrzymania wyniku 05.08.2026 r.) - woda z niecki basenu sportowego;
2. Nr sprawozdania Ł/O/05/2026/1880/FM/2 z dnia 03.08.2026 r. (data otrzymania wyniku 05.08.2026 r.) - woda z systemu cyrkulacji basenu sportowego;
3. Nr sprawozdania Ł/O/05/2026/1880/FM/C/1 z dnia 03.08.2026 r. (data otrzymania wyniku 05.08.2026 r.) - woda z niecki Jacuzzi;
4. Nr sprawozdania Ł/O/05/2026/1880/FM/5 z dnia 03.08.2026 r. (data otrzymania wyniku 05.08.2026 r.) - woda z niecki basenu schładzającego;
5. Nr sprawozdania Ł/O/05/2026/1880/FM/3 z dnia 03.08.2026 r. (data otrzymania wyniku 05.08.2026 r.) - woda z systemu cyrkulacji basenu rekreacyjnego;
6. Nr sprawozdania Ł/O/05/2026/1880/FM/C/6 z dnia 06.08.2026 r. (data otrzymania wyniku 06.08.2026 r.) - woda z niecki basenu rekreacyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim stwierdza przydatność wody do kąpieli w niecce jacuzzi, niecce basenu rekreacyjnego, niecce basenu schładzającego należących do Pływalni Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 66.

Warunkowo dopuszcza się do kąpieli wodę w nieckach basenu sportowego.

UZASADNIENIE

W oparciu o przedstawione przez zarządcę Pływalni Krytej w Nowym Dworze Mazowieckim sprawozdania z badań wody z kontroli wewnętrznej z dnia poboru 30.07.2026 r. ze wszystkich niecek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim ocenił jakość wody w jacuzzi, niecce basenu rekreacyjnego i niecce basenu schładzającego jako przydatną do kąpieli.

Z uwagi na przekroczoną zawartość chloru związanego w niecce basenu sportowego (0,61 mg/l – dopuszczalna zawartość do 0,60 mg/l), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim warunkowo dopuścił wodę do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że wymagane wartości parametrów fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadać woda basenowa w niecce basenowej powinny zapewnić skuteczną dezynfekcję wody i jej odpowiednią jakość mikrobiologiczną przy jednoczesnym unikaniu zanieczyszczenia nadmiernym stężeniem dezynfektanta i ubocznych produktów dezynfekcji.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Alicja Jaworska
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
/ dokument podpisany elektronicznie /

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim
Ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. a/a